

## Phases de montage

**1**

**2**

$\varnothing 3,2$   
+  
 $\varnothing 6$   
+  
 $90^\circ$

**3**

**4**

Voyant de fonctionnement

20  
34  
45  
60  
50  
18,5  
6 trous  $\varnothing 5,5$   
33  
2  
4 x  $\varnothing 4$   
 $\varnothing 18$   
4 x  $\varnothing 5$  fraisure 8  
Câble 3 cond.  
(Long. : 5,50 m)

Shunt à réaliser en bout de ligne (sur dernier ASF)

SIC

Fonctionnement : 10 ... 12 Vdc - 200 mA.

Ind. A du 23/05/2013

NI

NI-A Document non contractuel, sous réserve de modification - Reproduction interdite.

## Détecteur de Proximité Inductif (sur porte palière automatique)



**Matériel fourni :**  
Ensemble détecteur + Accessoires.

**Matériel optionnel :**  
KS18.

AVANT TOUTE INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

**prudhomme S.a**

38, Rue Charles de Gaulle F  
94140 Paris/Alfortville  
www.prudhomme.com  
Tél. : +33 01 45 18 19 20  
Fax : +33 01 45 18 19 21

**prudhomme S.a**

Matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators